

**SENARAI SEMAK KEHENDAK-KEHENDAK KEBOMBAAN BAGI  
PERMIT BINAAN SEMENTARA**

Jadual 2: Senarai Semak Kehendak-Kehendak Kebommbaan

| KEHENDAK KEBOMBAAN  | KUARTERS<br>PEKERJA 1<br>TINGKAT | KUARTERS<br>PEKERJA 2<br>TINGKAT |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. PELAN TAPAK</b>   |                                  |                                  |
| 1. Adakan pili bomba jenis tiang dua hala dengan pengeluaran air sebanyak 1135 liter seminit bagi setiap pili bomba dalam jarak 90 meter.               | ✓                                | ✓                                |
| 2. Adakan jalan masuk <i>access road</i> dengan kelebaran tidak kurang 6 meter dengan kecerunan hendaklah tidak kurang 1:12.                            | ✓                                | ✓                                |
| <b>B. KEHENDAK-KEHENDAK LAIN</b>  |                                  |                                  |
| 1. Adakan penggera kebakaran jenis pecah kaca.  | ✓                                | ✓                                |
| 2. Adakan alat pemadam api.   | ✓                                | ✓                                |
| 3. Adakan alat pengesan asap jenis kuasa tersendiri ( <i>self contained type smoke detector</i> ).  | ✓                                | ✓                                |
| 4. Adakan jalan keluar yang mencukupi yang bersesuaian.   | ✓                                | ✓                                |
| 5. Adakan lampu tanda 'KELUAR' kecemasan yang menggunakan dua bekalan kuasa.  | -                                | ✓                                |
| 6. Adakan lampu kecemasan yang menggunakan dua bekalan kuasa.   | -                                | ✓                                |
| 7. <i>Principal Submitting Person</i> (PSP) hendaklah bertanggungjawab bagi reka bentuk, jalan keluar dan keselamatan penghuni di premis masing-masing. | -                                | ✓                                |